



Bestätigung

Eurofins Product Testing A/S bestätigt, dass das Muster einer Brandschutzbeschichtung mit der Bezeichnung

HENSOTHERM 820KS

eingesendet von

Rudolf Hensel GmbH

einen niedrigen VOC-Gehalt nach LEED credit EQ c4.2 (Farben und Beschichtungen) aufwies.

Der VOC-Gehalt war unterhalb des mit 350 g VOC pro Liter (abzüglich Wasser) angegebenen Grenzwerts für Brandschutzbeschichtungen.

Die Prüfung wurde im Dezember 2012 durchgeführt, siehe Prüfbericht Nr. G17860C.

Der Gehalt an flüchtigen Stoffen (inkl. Wasser) wurde von Eurofins gerechnet
Der Wassergehalt wurde vom Hersteller angegeben
Die Trockenmasse wurde von Eurofins ermittelt.
Der Gehalt der ausgeschlossenen Substanzen wurde als null angenommen.

Mit dieser Bestätigung zeigte das Produkt die Einhaltung der Anforderungen im LEED credit EQ c4.2 (Farben und Beschichtungen).

28. August 2013

Thomas Neuhaus
Head of product emission test centre

Eurofins Product Testing A/S
Smedeskovvej 38
DK 8464 Galten / Dänemark

Tel +45 70 22 42 76
Fax +45 70 22 42 75

www.product-testing.eurofins.com